

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«07» августа 2024 г., 76240061000211662681
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району Управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Ярославская, г Переславль-Залесский, ул Менделеева, Дом 47, тел. 84853520011, e-mail: nadzor.z@inbox.ru
(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 07 » августа 2024 г. № 2408/004-76/54/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЩЕЕВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, адрес
юридического лица: 152039, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, ПЕРЕСЛАВСКИЙ, СЕЛО НОВОСЕЛЬЕ, МОИСЕЕВА УЛИЦА,
11 ИНН 7622015809

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. При проведении профилактических мероприятий было установлено, что в МОУ «Плещеевская начальная школа» не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. В соответствии с п. 17(1) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» «Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.». Из имеющихся сведений отсутствуют подтвержденные данные о том, что указанное нарушение причинило вред жизни и здоровью граждан, а также сведения о том, что нарушение может создать возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создает непосредственную угрозу указанных последствий. По результатам рассмотрения материалов контрольно-наблюдательного дела, журнала дел об административных правонарушениях установлено, что МОУ «Плещеевская начальная школа» ранее не привлекалось к административной ответственности за нарушение соответствующего требования пожарной безопасности. На основании изложенного, руководствуясь ст. 49 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» №248-ФЗ от 31.07.2020 г. (Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года)

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 17(1) Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

- Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности,


установленных п. 17(1) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» и о недопустимости их в дальнейшем. 2. Разъясняю, что за нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 3. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: -собственники имущества; -руководители органов местного самоуправления; - руководители федеральных органов исполнительной власти; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; -лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; -должностные лица в пределах их компетенции. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 4. В случае несогласия с настоящим предостережением Вами могут быть направлены возражения, в соответствии с требованиями ст. 49 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» №248-ФЗ от 31.07.2020 г. Возражения могут быть направлены любым доступным законным способом. 5. В целях недопущения нарушения указанного обязательного требования пожарной безопасности и отсутствия возражений предлагаю в срок – до 07.10.2024 направить в наш адрес уведомление об исполнении настоящего Предостережения.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району Ярославской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Лисецкая Марина Владимировна



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Лисецкая Марина Владимировна - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району Ярославской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) телефон: +74853520011, E-mail: liseckayamv@76.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале